

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Dorma Hüppe Raumtrennsysteme GmbH & Co. KG
Industriestraße 5
26655 Westerstede
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Dorma Hüppe Raumtrennsysteme GmbH & Co. KG
Industriestraße 5
26655 Westerstede
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Bewegliche Raumtrennwände
der Serie Varitrans Straightline
Moveable walls
of the Series Varitrans Straightline



Geprüft nach
Tested in accordance with

Prüfgrundsatz für die Sicherheit von Trennwandsystemen EK5/TA9-16-01:2016
Test Principles for the safety of moveable walls EK5/TA9-16-01:2016

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13141202
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3521 1891
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-102/09

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2018-01-29
bis / *until* 2023-01-28



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-01-29

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13141202

Typbezeichnung:	Varitrans Straightline
Aufbau:	Raumtrennsystem aus Glaselementen mit Deckenaufhängung und Bodenfestsetzung einschließlich optionaler Türelemente Elementgröße 4000 x 1250 mm, maximales Elementgewicht 160 kg, tragendes ESG-H mit 10 und 12 mm Stärke sowie VSG mit 12.76 mm Stärke, Klemmbefestigung der Scheibe
Aufhängung:	Aufhängung an K-Schiene, HSW-ES Laufschiene oder R-Schiene mit K-Rollenwagen, Tandemrolle oder R-Rollenwagen gem. Zeichnungsnummer 8021.54.98/04 von 06.2008 mit 8047.61.20/06 von 05.2007 oder 8031.28.1098 von 08.2015 mit 7580.00.1097 von 10.2015 oder 8021.31.98/09 von 06.2008 mit 8047.59.50/03 von 01.2007.
Glasfüllung:	Glasqualität, ESG-H 10mm bis 2.5 m Elementhöhe, ESG-H 12 mm bis 4 m Elementhöhe, 12.76 mm VSG für alle Elementgrößen
Betätigung:	Manuelle Betätigung
Türelemente:	PT (Pendeltür) und DT (Durchgangstür) Türelemente drehbar gelagert mit mechanischem Verriegelungsmechanismus (Typ 7580.00.1042- 7580.00.1070) und automatischem integrierten Türschließer (Typ ITS 96 EN 2-4)



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-01-29